



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI LA SPEZIA
SERVIZI TERRITORIALI VIA ZARA, 2 - 19100 LA SPEZIA

Prot.: AS/

La Spezia,

Al Comune di Lerici
Area Tecnica
Settore Urbanistica e Territorio
Ufficio Edilizia Privata
Piazza Bacigaluppi
19032 Lerici (SP)

Spett.le Soc. M.L.S. s.r.l.
Via XXV Aprile n°7
FOLLO - 19020 Pian Battola (SP)

Spett.le Soc. Finimmobiliare s.r.l.
Viale Italia n°121
19124 La Spezia

Arch. Diego Perfigli
Piazza G. Verdi, 19
19124 La Spezia

e, p.c. A.S.L. N.5 Spezzino
U.O. Igiene Pubblica
Via Fiume,137
19100 LA SPEZIA

Oggetto: Richiesta di parere per la demolizione della ciminiera della Società ex Pertusola in
Comune di Lerici

Le Società Finimmobiliare s.r.l. e M.L.S. s.r.l. hanno inviato allo scrivente Ufficio il progetto di demolizione della ciminiera della Ditta ex Pertusola, al fine di ottenere, come da accordi con l'Ufficio Tecnico del Comune di Lerici, il parere "igienico – ambientale".

Per ribadendo integralmente quanto affermato nella precedente nota AS/4032 del 06/08/99 soprattutto in merito al parer igienico-sanitario, per quanto di propria competenza si esprime parere favorevole all'intervento in oggetto alle seguenti condizioni:

1. I materiali derivanti dalla demolizione della ciminiera ed in particolare quelli provenienti dall'involucro interno, mattoni refrattari e polvere dovuta al loro disfacimento, dovranno essere classificati ai sensi del D.Lgvo n°22/97 anche con determinazione analitiche specifiche.
2. Dovranno essere comunicati gli impianti in cui saranno conferiti i materiali provenienti dalla demolizione allegando copia dell'autorizzazione
3. Dovranno essere realizzati accorgimenti atti a contenere la polverosità diffusa proveniente sia dalla demolizione della ciminiera che dalle operazione di caricamento e trasporto dei materiali
4. Si rammenta che le opere di "demolizione" devono essere effettuate in adempimento ai disposti legislativi: D.P.R. n°164 del 07/01/1956 – capo IX – artt.71-72-73-74-75-76, D.Lgvo n°494 del 14/08/96 art.12 e D.Lgvo n°626/94. Tali disposti impongono tra le altre cose, la redazione di un piano di sicurezza inerente l'opera da svolgere e la valutazione del rischio connesso all'esecuzione della medesima. La documentazione indicata dev'essere trasmessa all'U.O.P.S.A.L. dell'A.S.L. 5 competente per territorio.

Distinti saluti

Il Responsabile del procedimento
Dr. Sandro Andreoli

Il Responsabile del Laboratorio Impiantistico
Ing. Pietro Zaottini

Il Direttore del Dipartimento Provinciale
Dr. Franco Palmieri